



## Commune de Val-de-Travers Communiqué de presse

Contact :  
M. Yves Fatton  
Conseiller communal, chef du Dicastère des infrastructures  
☎ 032 886 43 55 📞 076 414 17 21

### Qualité de l'eau à Môtiers

---

Pour faire suite au communiqué de presse du 4 février dernier relatif au maintien des mesures liées à la consommation de l'eau potable à Môtiers, nous vous informons que suite aux résultats d'analyses des échantillons prélevés vendredi dernier, l'eau peut à nouveau être consommée sans précaution particulière.

Après recherches, il s'est avéré que l'un des captages du vallon de Riau a été souillé par des résidus de lisier. Toutefois, il n'a pas été constaté d'épandage de purin à proximité. Un épandage hors du territoire communal n'est pas à exclure. De plus, les fortes précipitations de dimanche 31 janvier ont très certainement accentué le processus naturel par lessivage des sols.

Val-de-Travers, le 8 février 2016  
*LE DICASTERE DES INFRASTRUCTURES*

