

• **Manifestation publique extérieure – liste de contrôle sécurité**

But de la visite : Evaluer les risques en matière de sécurité lors d'une manifestation publique à l'extérieur

Nom de la manifestation : \_\_\_\_\_

Date de la manifestation : \_\_\_\_\_

Lieu de la manifestation : \_\_\_\_\_

Stand / n° stand : \_\_\_\_\_

**Emplacement**

	OUI	NON	N/A
Emplacement correct			
Nombre de mètres – Longueur ..... Largeur .....			

**Prévention incendie et service de défense incendie**

Les bornes hydrantes sont accessibles en tout temps			
Les voies de circulation et de sauvetage (largeur 3m50, hauteur 4m) restent libres d'accès			
Une protection incombustible d'une distance minimale d'un mètre au-dessus du grill et assurant une aération efficace est installée			
Chaque stand dispose d'un extincteur adapté et contrôlé et d'une couverture d'extinction (si cuisson)			
Si une ventilation est installée, l'exutoire de celle-ci est conforme			
Le tuyau de raccordement de l'appareil consommateur de gaz liquéfié n'est pas périmé (date imprimée sur le tuyau)			
Les bouteilles de gaz sont attachées et placées à l'extérieur et sécurisées			

**Remise des affiches**

La pancarte mentionnant les âges légaux d'achat et de consommation d'alcool est affichée visiblement			
L'affiche mentionnant le concept d'hygiène est remise			
La pancarte mentionnant les différents transports nocturnes à disposition est affichée visiblement			

**Vaisselle réutilisable**

Le stand a passé commande de vaisselle réutilisable			
Matériaux acceptés : papier, carton, PET, canette en aluminium			
Les bouteilles de vin sont consommées sur place et soumises à consigne			
L'affiche mentionnant NE PAS JETER LA VAISSELLE REUTILISABLE est affichée à proximité immédiate des poubelles			



**Manifestation publique – Check-list de sécurité**

**Remarques :**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Date du contrôle : \_\_\_\_\_

Signature de la/des personne/s qui a/ont procédé au contrôle : \_\_\_\_\_